

Акт проверки системы автоматической пожарной сигнализации «АПС» и системы оповещения и управления эвакуацией «СОУЭ»

По адресу: г.Москва ул..

10 февраля 2017 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители ООО «_____» - Генеральный директор _____, ООО «_____» - инженер _____, генеральный директор _____, составили настоящий акт в том что:

10 сентября 2017 года была проведена проверка системы пожарной сигнализации и системы оповещения.

Сценарий 1

При нажатие ручного пожарного извещателя на на цокольных этажах система противопожарной защиты отработала в полном объеме:

- Клапана компенсационные открылись (кол.:4шт.);
- Клапана дымоудаления открылись (кол.:4шт.);
- Система оповещения включилась в автоматическом режиме и транслировала на всех этажах;
- На клавиатуре С2000М отразилось место нажатия ручного пожарного извещателя;

Сценарий 2

При активации одного пожарного извещателя, станция АПС выдала предупреждение о пожаре.

При активации второго извещателя станция выдала сигнал "Пожар" при этом:

- Клапана компенсационные открылись (кол.:4шт.);
- Клапана дымоудаления открылись (кол.:4шт.);
- Система оповещения включилась и транслировалась на всех этажах;
- На клавиатуре С2000м отразилось место активации дымовых пожарных извещателей.

После проведения испытаний комплекса противопожарной защиты инженерные системы пришли в исходное рабочее состояние.

Генеральный директор

Инженер

Генеральный директор
